

Toulouse, le 16 janvier 2026

**Arr  t   n   A04-2026**

**Portant mise en service de la cuve 1 du r  servoir d'eau potable de Gensac sur Garonne - GSA**

**Le Pr  sident du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne d  nomm   R  seau31 :**

**Vu** le Code G  n  ral des Collectivit  s Territoriales ;

**Vu** les statuts de R  seau31 ;

**Vu** l'arr  t   n   A16-2025 du 13 f  vrier 2025 portant sur les d  l  gations de fonction accord  e ´  Monsieur R  mi RAMOND troisi  me Vice-Pr  sident, signataire du pr  sent document ;

**Vu** les articles L 1331-1 et suivants du Code de la Sant   Publique ;

**Vu** le R  glement Int  rieur du Service d'Eau Potable;

**Vu** la convention pour la construction et l'exploitation d'un dispositif de production et d'alimentation en eau potable sign  e avec le SMDEA09 le 15/05/2019

**Vu** le March   de travaux n   074N2022 notifi   le 28/06/2022 au groupement TOUJA/HYDRO ELEC SERVICES/FREYSSINET pour un montant de 1 740 000,00 €HT;

**Consid  rant** que la ma  trise d'oeuvre a ´ t   assur  e par le bureau d'  tudes ARRAGON;

**Consid  rant** que les travaux de cr  ation d'une unit   de stockage mutuelle de l'eau dite « R  servoir de Gensac – Cuve 1 » Lieu dit LASSEUR sur commune de Gensac sur Garonne (OP n   200023596-26) ont ´ t   r  ceptionn  s avec r  serves le 18/11/2025.

**Consid  rant** que cette op  ration est constitu  e des travaux suivants :

- Cr  ation d'un nouveau r  servoir semi-enterr   d'une capacit   de 1100 m<sup>3</sup> (hauteur radier cuve 1 : 354,40 NGF / hauteur trop plein 360,10 et hauteur toiture 364,05 m) et pose des appareillages hydrauliques et vidange associ  s,
- Pose des r  seaux de raccordement en alimentation et distribution
  - o 66 ml de canalisation fonte de diam  tre 150 mm – distribution « Grand Dinatis »
  - o 66 ml de canalisation fonte de diam  tre 400 mm – alimentation « GSA »
  - o 66 ml de canalisation fonte de diam  tre 500 mm – distribution « Gensac – GSA3 »
  - o 71 ml de canalisation PEHD de diam  tre 80 mm – distribution « La Chasse »
  - o 71 ml de canalisation PEHD de diam  tre 80 mm – distribution « St Christaud »
  - o 71 ml de canalisation fonte de diam  tre 350 mm – distribution « Montesquieu – La Marquette »

## Arrête

- Article 1 :** La mise en service de la cuve 1 du nouveau réservoir Lieu Dit Lasserre sur la commune de Gensac sur Garonne et des conduites associées est fixée à compter du 18/11/2025 ;
- Article 2 :** Le présent arrêté sera affiché et notifié aux intéressés.

**Rémi RAMOND**

Vice-Président

